

質問に対する回答書

追加日	施設	質問	回答
8/9	クリーンセンターかもめ 長船衛生センター 玉津コミュニティセンター	募集要項の4. 参加資格要件の(2)事業者の参加資格にあります【第一種、第二種若しくは第三種電気主任技術者】とは保安に係る要素を含む資格と思われます。 一般的に、施工にあたっては第1種電気工事士・1級電気工事施工管理技士の資格で対応可能かと思われます。従って、第1種電気工事士・1級電気工事施工管理技士などで入札参加資格ととらえてよろしいでしょうか	参加資格の【第一種、第二種若しくは第三種電気主任技術者】については、施工を行うにあたり必要な資格である【電気工事士】の誤りです。第一種、第二種であるかは各施設の事業内容に応じた資格を有することが要件となります。 それに伴い、募集要項について訂正を行いました。
8/9	クリーンセンターかもめ 長船衛生センター 玉津コミュニティセンター	募集要項の5. プロポーザルへの参加申込の(5)その他の資料として【施設配置図、施設伏せ図・構造図等】が提供されるとのことだが、【平面図、立面図、電気図面一式(単線結線図含む)】なども提供可能か	各施設の資料でデータとして提供できるものについては、様式1(企画提案参加申込書兼誓約書)を提出いただき仮申込を行っていただく必要があります。 ご質問にあります【平面図、立面図、電気図面一式(単線結線図含む)】については、施設によってデータで提供できる場合とできない場合があるため、仮申込後の提供資料で不足する場合は来社のうえ、写真撮影等による提供となります。
8/20	クリーンセンターかもめ 長船衛生センター 玉津コミュニティセンター	質問の回答期限など、募集要項内のスケジュールが各項目内の記載とあっていないため、正しいスケジュールを教えてください	各募集要綱内の、「質問に対する回答期限」、「参加資格審査結果の通知」、「審査結果通知」の日程について、記載の誤りがありました。修正後の募集要項を掲載していますので、ご確認ください。
8/20	長船衛生センター	野立てのフェンスと通路について、詳細を教えてください	野立て予定地に3.5m幅の通路(軽トラックで資材を搬入する等の通路)を確保する必要がありますが、フェンスについては、通路の両サイドへの配置ではなく、全体を囲った上で出入口を設置し、必要な際に通路を通行する対応でも問題ありません。 また、施設の南側、東側にあるフェンスをそのまま活用することも可能です。 
8/20	長船衛生センター	野立て範囲内の植栽についてはどのような対応となるか	配布した野立て可能範囲図内にある植栽が計画の支障となる場合は、当方で伐採する予定ですが、30cm程度の株が残ります。 株が支障となる場合の抜根・整地等については、提案及び見積に含めてください。
8/20	クリーンセンターかもめ	野立て部分の市が整地するのほどの範囲か	〇で囲った範囲です。 
8/20	クリーンセンターかもめ	ストックヤード1には光取りの部分があるが、配慮する必要があるのか	ストックヤード1の屋根に光取り部分が3か所ありますが、光取りの機能を損なわない計画としてください。 ※仮申込による資料請求があった方へ屋根の図面を別途配布します。
8/20	玉津コミュニティセンター	屋根の南側へのパネル配置でもよいか	桜の木の剪定・伐採をしないのが条件であり、木の成長、枯れ葉対策も考慮していただければ、屋根の北側、南側にかかわらず良いと思われる計画を提案してください。

8/20	クリーンセンターかもめ	敷地内の道路は市道ですか	<p>市道の範囲は下図に記したとおりです。それ以外の場内の道路は、クリーンセンターかもめの敷地内です。</p> 
8/22	クリーンセンターかもめ 長船衛生センター 玉津コミュニティセンター	質問に対する回答書の内、2番目の函面等の資料提供についてですが、ご回答では写真撮影等による提供となっておりますが、取りに伺いますので貸出しをして頂くことは可能でしょうか。	今回の提案書作成に、データ提供資料以外の情報が必要な場合、当社事務所での紙ベースの資料の閲覧・写真撮影等ができることとしていますが、資料原本の持ち出しは不可となります。事前に電話またはメールにてご連絡のうえ、お越しく下さい。
8/22	クリーンセンターかもめ 長船衛生センター	「クリーンセンターかもめ」及び「長船衛生センター」について、当該用地に廃棄物埋設との記載があり、また、太陽光パネルは置き基礎にて検討となっております。既設電気室からパネル位置までの配線ルートが掘削ができないため、架空配線と致しますが、電柱を建てる必要があり、その部分については約2m程度掘削してもよろしいですか。	最小限の掘削は可能です。廃棄物の埋設があるため、掘削に伴って廃棄物等が出た場合、市で処理しますが、掘削にあたっては事前に市と協議が必要です。
8/22	クリーンセンターかもめ 長船衛生センター	「クリーンセンターかもめ」及び「長船衛生センター」について、当該用地に廃棄物埋設との記載があり、また、太陽光パネルは置き基礎にて検討となっております。既設電気室からパネル位置までの配線ルートが掘削ができないため、架空配線と致しますが、電柱を建てる必要があり、その部分については約2m程度掘削してもよろしいですか。	最小限の掘削は可能です。廃棄物の埋設があるため、掘削に伴って廃棄物等が出た場合、市で処理しますが、掘削にあたっては事前に市と協議が必要です。
8/23	クリーンセンターかもめ 長船衛生センター 玉津コミュニティセンター	余剰FITを活用したいのですが、発電量の50%以上を売電しても補助金上問題はないでしょうか。	<p>本事業で設置する太陽光発電設備は、FIT及びFIPの認定を取得することができません。</p> <p>また、発電量の50%以上を売電することについては、将来的に余剰電力を他の公共施設で利用する想定としているため、補助金上の問題はありません。</p> <p>なお、余剰電力を売電する計画の場合、売電単価を15円/kWhと仮定して提案を行ってください。</p>
8/23	クリーンセンターかもめ 長船衛生センター 玉津コミュニティセンター	「発電設備の定格出力の合計は〇kW以上とする。」と記載されていますが、パネル容量の合計ととってよろしいでしょうか。	募集要項に記載している「発電設備の定格出力の合計」はパネル容量（DC）の合計という認識で間違いありません。
8/23	クリーンセンターかもめ 長船衛生センター 玉津コミュニティセンター	本件は、発注が個別となっておりますが、設計施工業者の採択は、3件同一となるのでしょうか、個別となるのでしょうか。	設計施工業者の採択は、対象施設ごとに審査を行います。そのため、個別の提案内容を採択することになります。